

കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം വെള്ളാനിക്കര,
കെ.എ.യു (പി.ഒ) 680 656

Ph: 0487-2438155 Website: www.kau.in/tenders E-mail: dpp@kau.in

No. A4/1086/09

ഇ -ദർഘാസ് പരസ്യം നമ്പർ: 02/20 – 21

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർക്കു വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ ക്ലോറിനേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള, പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Detailed Specification for Wall Mounted Gas Feed Chlorinator (Vacuum type)

SL.No.	PARTICULARS	QUANTITY
1	a) Supply and erection of Gas Feed Chlorinator (vacuum type), wall mounting type capable of chlorine supply up to 1 Kg/hr as per IS 10553 Part 2. The chlorinator shall be provided 1. Chlorine gas stop valve in the tube connecting chlorine gas container and chlorinator 2. Pressure gauges one for indicating the cylinder pressure and the other for delivery pressure. 3. Filter for retaining solid impurities of chlorine gas before it enters the main units. 4. Non return valve 5. Chlorine gas automatic closer 6. A compensating vacuum regulating valve. 7. A back pressure valve to maintain constant downstream pressure 8. Device for keeping the adjusted quantity of chlorine 9. Device for measuring the chlorine gas flow. 10. Stop valve and measuring device for the water passing through the injector. 11. Injector for creating vacuum to control flow of gas from the main unit and for mixing chlorine gas with water prior to injection to main supply. 12. Safety device or non return valve which prevents back flow of chlorine water. 13. Venting device which prevents the building up the pressure in vacuum dozing apparatus. The vent line shall lead outside the building. The material used for chlorinator shall be according to IS 10553 Part 2(latest edition). The installation shall be according to IS 10553 Part 1(latest edition). (b) Supply and installation of 2 Nos of 100 kg chlorine cylinder. The cylinders shall be according to Bureau of Indian standards for storing and transportation of liquid chlorine. The cylinder shall have the valid manufacturing certificate. It shall be the duty of contractor for supply two cylinders, get it filled from Travancore Cochin Chemicals (TCC) for the first time. All the details required for getting the cylinders filled from TCC subsequently shall be provided at the time of supply.	1

Conditions

1. The supplier should deliver the materials with necessary certificates within 30 days after confirmation of the Tender. All the works shall be completed within 60 days.
2. 75 % payment will be paid only after successful completion of supply, Installation, testing and commissioning and the balance 25% will be after 3 months of successful functioning.
3. If any clarification regarding supply and the purchase please feel free to contact Personal Assistant to Director of Physical Plant.

ഇ-ദർഘാസ് വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം
23/07/2020 പകൽ 4.30 മണി	05/08/2020 പകൽ 4.00 മണി വരെ	10/08/2020 പകൽ 11.00 മണി

ദർഘാസ് :

ടെൻഡർ ഫോമും ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളും റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഷീറ്റും കരാറുകാർക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇ-പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് രേഖകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എടുക്കാവുന്നതും

പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ / സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

യഥാസമയം കരാർ രേഖകൾ തപാലിൽ സമർപ്പിക്കാത്തവരുടെ EMD കണ്ടുകെട്ടുകയും കരാറുകാരൻ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്തത് ആവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ടി കരാറുകാരനെകരിമ്പട്ടികയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വിലയും നിരതദ്രവ്യവും ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് എസ്. ബി. ടി. കെ.എ.യു. ബ്രാഞ്ചിൽ ഇ-ദർഘാസ് വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില, EMD എന്നിവ പണമായോ ചെക്കായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ഫോമും മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും (കാലാവധി കാണിക്കുന്ന പേജ് അടക്കം) രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മേൽ കാണിച്ച നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കെ.എ.യു. പി.ഒ, വെള്ളാനിക്കര പിൻ കോഡ് -680656 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ടെൻഡർ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും പണിയുടെ പേരും, ക്രമ നമ്പരും കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാത്ത ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവയിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 200/- രൂപയുടെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സർവ്വകലാശാലയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട രൂപത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി.യിലേയും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലേയും എല്ലാ ടെൻഡർ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ(പി)നം.03/15/Fin തീയതി 05.01.2015 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.എസ്.ടി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ടെൻഡറിന് ബാധകമായിരിക്കും.

തീയതി: 16/07/2020
No. A4/1086/09

ഒപ്പ്
ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ
(ബഹു: വൈസ് ചാൻസിലർക്കുവേണ്ടി)

കോപ്പികൾ:

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ്, കെ.എ.യു, വെള്ളാനിക്കര
2. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, മെക്കാനിക്കൽ/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, കെ.എ.യു- വെള്ളാനിക്കര
3. കെ.എ.യു, വെബ് സൈറ്റ് www.kau.in
4. കരുതൽ